

KARTA SERWISOWA (AGREGATY WODY LODOWEJ)

IMPORTER (dane importera)		UŻYTKOWNIK: (dane użytkownika)			
DATA:		NR EGZ.:		ORYGINAŁ/KOPIA	
PROTOKÓŁ KONTROLI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA (wraz z instalacją)					
TYP URZĄDZENIA/NR FABRYCZNY					
OPIS MIEJSCA POSADOWIENIA URZĄDZENIA:		ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO: (w urządzeniu/instalacji)			
I-KONTROLA WSTĘPNA		WYK		UWAGI	
1. Czynności wstępne związane z działaniem urządzenia (instalacji)					
2. Oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji), parametry					
3. Przegląd przyrządów zabezpieczających					
4. Kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia (instalacji)					
5. Ocena szczelności układu chłodniczego urządzenia (instalacji)					
II-KONTROLA SZCZEGÓŁOWA					
A. Informacja o stanie urządzenia (instalacji) od użytkownika					
B. Całkowita liczba godzin przepracowanych przez urządzenie					
C. Stan techniczny podpór i zamocowań urządzenia (instalacji)					
D. Stan techniczny spawów i innych połączeń instalacji					
E. Stan techniczny izolacji termicznej (rurociągi, wymienniki, itp.)					
F. Kontrola zabezpieczeń części ruchomych (wentylatory, silniki)					
G. Kontrola zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi					
H. Kontrola zabezpieczeń przed oddziaływanie ciepła					
I. Stan techniczny zaworów					
J. Kontrola zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła (wymiennik)					
K. Kontrola wycieków substancji kontrolowanej (freon, woda, glikol)					
L. Liczba godzin pracy poszczególnych obiegów chłodniczych					
M. Stan pracy sprężarki(ek)					
- pobór prądu, hałas, powrót oleju					
N. Stan pracy pomp(y) wodnej					
- pobór prądu, hałas, widoczne przecieki					
O. Kontrola parametrów działanie obiegu(ów) chłodniczego		OBIEG 1	OBIEG 2	OBIEG 3	OBIEG 4
- temperatura wejściowa/wyjściowa (parowacz)					
- ciśnienie ssania					
- ciśnienie tłoczenia					
- temperatura ssania w odległości 10 cm od sprężarki					
- temperatura tłoczenia w odległości 10 cm od sprężarki					
- temperatura przed filtrem					
- różnica temperatur przed i za filtrem					
- przegrzanie czynnika					
- poziom oleju (czas pracy oleju)					
UWAGI DODATKOWE: (zaobserwowane usterki/sposób usunięcia)					
KONTROLI DOKONAŁ:		POTWIERDZENIE KONTROLI			
.....					
NR UPRAWNIENÍ		NASTĘPNA KONTROLA DO DNIA			
.....					